

Frage Nummer / Frage		6.Für welche Rechenzentren des Bundes, die sich seit Veröffentlichung der Umweltpolitischen Digitalagenda im März 2020 im Aufbau befinden oder deren Aufbau geplant ist (vgl. Frage 5 c), werden, wie in der genannten Digitalagenda vorgesehen, die Kriterien des Blauen Engels angewendet und für welche nicht und warum jeweils nicht?	
Frage Kurzform		Kriterien angewendet	Warum nicht?
Nr.	Ressort	Werden die Kriterien des Blauen Engels angewendet (ja/nein)?	Falls nein, bitte angeben, warum nicht (Freitext)
1	AA	Ja	N/A
2	AA	Ja	N/A
3	AA	Ja	N/A
4	AA	Ja	N/A
5	AA	Ja	N/A
6	BMDV	Ja	Bei Neubeschaffungen wird auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geachtet. Es handelt sich um Modernisierungsmaßnahmen des bestehenden Rechenzentrums, um die Brandschutzauflagen und energieeffiziente Klimatisierungslösungen umzusetzen. Baumaßnahmen sind geplant ab 2025 in Absprache mit der BImA.
7	BMDV	Ja	N/A
8	BMEL	Nein	N/A
9	BMEL	Nein	Das RZ wird im Rahmen der Anmietung einer externen Liegenschaft durch die BImA angemietet und zur Nutzung zur Verfügung gestellt.
10	BMEL	Nein	in der Planung und Finanzierung nicht berücksichtigt
11	BMF	Nein	Kein klimafreundliches Kältemittel, Alternative Systeme mit der notwendigen Leistung noch nicht betriebssicher und nutzungstauglich am Markt. Alternativen örtlich nicht möglich/zulässig bzw. baulich nicht umsetzbar.
12	BMF	Ja	N/A
13	BMF	Nein	Kein klimafreundliches Kältemittel, Alternative Systeme mit der notwendigen Leistung noch nicht betriebssicher und nutzungstauglich am Markt. Alternativen örtlich nicht möglich/zulässig bzw. baulich nicht umsetzbar.
14	BMF	Ja	N/A
15	BMFSFJ	Nein	Bauträger ist die BIMA. Leistungsbeschreibung orientiert sich an Green-IT-Initiative Bund.
16	BMFSFJ	Nein	Bauträger ist die BIMA. Leistungsbeschreibung orientiert sich an Green-IT-Initiative Bund.
17	BMFSFJ	Nein	Bauträger ist die BIMA. Leistungsbeschreibung orientiert sich an Green-IT-Initiative Bund.
18	BMG	Ja	N/A
19	BMI	N/A	N/A
20	BMI	N/A	N/A
21	BMI	Nein	DIN50600 und Forderung geringer PUE Wert <1,3
22	BMI	Nein	DIN50600 und Forderung geringer PUE Wert <1,3
23	BMI	Ja, teilweise.	DIN50600 und Forderung geringer PUE Wert <1,3
24	BMI	Ja	N/A
25	BMI	Ja	N/A
26	BMJ	Nein	Bisher keine Planung.
27	BMJ	Ja - die Neuplanung des Rechenzentrums, im Zuge der Generalsanierung, wird unter den Gesichtspunkten der Green- IT Bund und der IT Konsolidierung Bund erstellt.	N/A
28	BMUV	Ja	N/A
29	BMWK	Ja	N/A
30	BMWK	Ja	N/A

Frage Nummer / Frage		6. Für welche Rechenzentren des Bundes, die sich seit Veröffentlichung der Umweltpolitischen Digitalagenda im März 2020 im Aufbau befinden oder deren Aufbau geplant ist (vgl. Frage 5 c), werden, wie in der genannten Digitalagenda vorgesehen, die Kriterien des Blauen Engels angewendet und für welche nicht und warum jeweils nicht?	
Frage Kurzform		Kriterien angewendet	Warum nicht?
Nr.	Ressort	Werden die Kriterien des Blauen Engels angewendet (ja/nein)?	Falls nein, bitte angeben, warum nicht (Freitext)
31	BMWK	Nein	Beim Aufbau und Betrieb von neuen Rechenzentren werden unterschiedliche Akteure einbezogen, die jeder für sich Kriterien prüft. Ein Abgleich mit den Kriterien des Blauen Engel ist bislang nicht erfolgt, befindet sich jedoch in Abstimmung im Rahmen des EMAS (siehe Frage 2). Weiterhin wird auf Frage 13 verwiesen.
32	BMWK	Ja	N/A
33	BMZ	Ja, die Ausschreibung beinhaltet die Anforderungen des Gütezeichens Blauer Engel.	N/A
34	Selbstständige oberste Behörden (BPA)	Ja	N/A